

Bergamo, 25/07 2014

Comune di Azzano San Paolo (BG)
N° Prot. arrivo **0010464**
del **05-08-2014**
Cat. 10 Classe 4 Fasc. 8



Spett.le Società
Corti Marmi e Graniti srl
Via Villaggio Sereno 5
24052 AZZANO S. PAOLO (BG)

E p.c. Spett.le Amministrazione Comunale
di Azzano San Paolo
Settore Servizi Tecnici
P.zza IV Novembre, 23
24052 Azzano San Paolo (BG)

OGGETTO: parere allacciamento alla fognatura acque reflue domestiche, via Folzoni, sn, Azzano San Paolo proprietà Corti Marmi e Graniti srl.

Con riferimento alla domanda in data 11/07/2014 pratica 334/14 si trasmette il seguente parere.

Visti:

- Il D.lvo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scarichi;
- il Regolamento Regionale n° 3 del 24/03/2006 Disciplina Autorizzatoria degli Scarichi;
- il regolamento del ATO "per il Servizio della Fognatura Urbana";
- il titolo terzo del regolamento d'igiene;
- gli elaborati grafici, e le dichiarazioni, allegate alla richiesta di autorizzazione allo scarico, da parte della ditta indicata in oggetto.

Nulla Osta per quanto di competenza alle seguenti prescrizioni:

- sono ammessi in pubblica fognatura gli scarichi di sole acque reflue domestiche;
- è fatto assolutamente divieto di scaricare in fognatura: a) le acque meteoriche che, dovranno essere disperse nel sottosuolo; b) i reflui diversi da quelli autorizzati, ed in particolare modo le acque reflue industriali utilizzati nelle lavorazioni che come indicato nella relazione allegato dovranno essere riciclate con apposito impianto a ciclo chiuso ed eventualmente smaltite come rifiuti; c) i rifiuti di qualsiasi tipo, anche se triturati che, dovranno essere smaltiti come tali;
- la cameretta del sifone Firenze deve essere resa accessibile al personale e dotata della braga per l'ispezione Comunale;
- l'allacciamento dovrà essere eseguito dall'operatore titolare dell'autorizzazione mediante forometria della cameretta del collettore fognario, da eseguire con apposita fresa, con posa di tubazioni in P.v.c. Sn8, innesto a bicchiere con guarnizione elastomerica di tenuta

diametro mm 160 rivestite in cls, previa visione delle operazioni di innesto in pubblica fognatura da parte dei tecnici di Uniacque preposti;


- prima dell'inizio dei lavori e ad ultimazione chiedere il sopralluogo del tecnico Uniacque S.p.A. per i necessari controlli di verifica della corretta esecuzione dei lavori di allacciamento della rete interna, sulla scorta degli elaborati grafici e relazioni allegate alla domanda;
- a collaudo favorevole verrà rilasciata l'autorizzazione di allacciamento e scarico con allegate le copie degli elaborati debitamente vidimate;
- l'autorizzazione verrà rilasciata per lo stabile in relazione alla richiesta in oggetto, risultante dai documenti all'uopo presentati, pertanto per qualsiasi variazione al progetto allegato occorrerà inoltrare tavole di progetto in variante;

A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, Si porgono distinti saluti.

Uniacque S.p.A

Ing. Fabio vavassori

Responsabile Area Ingegneria e Ambiente



**Allegati: fattura per istruttoria, diritti di allacciamento, sopralluogo
copia elaborati**

Prot. 14983/14 FV/nb

Referente geom. Natale Bettinaglio
Via Suardi, 26
24124 Bergamo tel. 0363/944690