



Bergamo, 11 GIU. 2014

Prot. 7210

Referente: geom. Luigi Gritti

Riferimenti: 23.04.2014/4140

Spett.le
Corti S.r.l.
Via Villaggio Sereno, 5
24042 Azzano San Paolo (BG)

Comune di Azzano San Paolo (BG)

N° Prot. arrivo 0007709

del 12-06-2014

e p.c.

Spett.le Studio Associato
arch. Sara Carrara
arch. Stefano Tomasoni
via Daste Spalenga, 16
24125 Bergamo (BG)

Cat. 10 Classe 12 Fasc. 3



e p.c.

Spett.le
Comune di Azzano San Paolo
Ufficio Urbanistica
Piazza IV Novembre, 23
24052 Azzano San Paolo (BG)



OGGETTO: Roggia Nuova – Richiesta Autorizzazione per la ricollocazione di una derivazione della Roggia Nuova – Conferenza dei Servizi SUAP Corti Marmi e Graniti S.r.l. - Azzano San Paolo (BG).

Con riferimento a nota di codesta spettabile Ditta in atti dello scrivente con prot. n° 4140 del 23/04/2014, questo Consorzio di Bonifica, visti gli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, datati 22 aprile 2014 a firma dell'arch. Stefano Tomasoni, richiamato il precedente parere consortile rilasciato con nota prot. n. 9548 del 03/09/2013, esprime per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, parere favorevole alla realizzazione dei lavori con le seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati, come indicato negli elaborati tecnici trasmessi, che, nell'ambito del SUAP in oggetto, al fine di ricollocare un tratto terminale di scarico di un canale derivante dalla Roggia Nuova, prevedono nella località in oggetto:
 - realizzazione di tratto tombinato per circa m 14,00 realizzato con tubazione DN 80 prefabbricata in cls vibrocompresso armata a sezione circolare interna netta di m 0,80 con incastro a bicchiere e guarnizione butilica incorporata. Si dovrà realizzare come da progetto a valle ed a valle del tratto coperto apposito manufatto in c.a. in opera con pareti verticali e muri d'ala a 45°;



- realizzazione di fosso a cielo aperto con fondo di m 0,80, sponde a 45° per circa m 55,00 con fondo e sponde in argilla costipata;
- realizzazione di nuovo manufatto di scarico in Roggia Nuova realizzato in c.a. con sezione minima di sbocco di m 1,20;
- tutto il nuovo canale dovrà ricadere solo ed esclusivamente su fondi di proprietà della ditta richiedente;
- i manufatti consortili eventualmente danneggiati dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte;
- la presente autorizzazione è rilasciata a tutto rischio e responsabilità della richiedente, senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo di tenere sollevato lo scrivente Consorzio da qualsiasi responsabilità civile e penale per opere eseguite e gestite, nonché da ogni azione, spesa o molestia per qualsiasi titolo o causa; in caso di vendita la ditta in indirizzo è tenuta al trasferimento degli obblighi assunti e contenuti nella presente autorizzazione;
- la ditta in indirizzo ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato e manutentare le opere eseguite, nonché di assicurare il libero deflusso delle acque, sollevando il Consorzio di Bonifica da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, animali o cose a seguito della costruzione ed esercizio delle opere di che trattasi;
- la presente lettera di autorizzazione viene inviata in duplice copia perché una venga debitamente sottoscritta dalla ditta in segno di accettazione e restituita allo scrivente Consorzio di Bonifica entro trenta giorni dalla data della presente; trascorso tale termine senza riscontro positivo la presente autorizzazione è da ritenersi annullata.

La presente sostituisce ed annulla la precedente nota consortile n° 5520 del 19/05/2014.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Mario Reduzzi
Direttore Generale

